

## Certificado de aprobación de productos

Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, según Resolución Exenta N° 307 de fecha 01 de Febrero de 2011

### Certificado de aprobación: Eficiencia Energética

Número de certificado Lenor	E-013-04-3381
Número SEC	113061
Fecha de emisión	30-04-2014
Número de solicitud relacionada	E-013-04-3431
Fecha de la solicitud relacionada	22-10-2013
Norma aplicable	NCh3081.Of2007 Junto con cláusulas 4 y 5 de ISO 5151:1994
Sistema de certificación	013
Protocolo número	PE_1/26/2
Nombre del fabricante o importador	Electrolux Chile S.A.
Dirección del fabricante o importador	Alberto Llona N° 777, Maipú, Santiago, Región Metropolitana
Número de declaraciones de ingreso al Servicio Nacional de Aduana (DIN)	No Aplica

### Identificación del producto

Denominación técnica	Acondicionadores de aire
Denominación comercial	Aire acondicionado
Marca (s)	ELECTROLUX
Modelo o tipo	Unidad Interior : EASE18P5AHLWC Unidad Exterior: EASC18P5AHLWC
Número de serie	Unidad Interior : EASE18P5AHLWC D201852910313709110001 Unidad Exterior: EASC18P5AHLWC D201852910613709110001
País de origen	China
Procedencia	China
Tamaño del lote o partida que certifica	1 unidad
Nombre y/o razón social de la fábrica donde se fabrica el producto	Gd Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.
Dirección de la fábrica donde se fabrica el producto	No.3 Industrial Zone, Beijiao Town, Shunde District Foshan, Guangdong 528311, China

### Otros antecedentes

Número de resolución exenta SEC que reconoce la certificación extranjera	No Aplica
Número del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad	No Aplica
RT EE	HOJ-11-13-6702
Laboratorio	Lenor S.R.L.
R1S	No Aplica
Laboratorio	No Aplica
RIF	No Aplica

### Uso del producto

<input checked="" type="checkbox"/> Domestico	<input type="checkbox"/> Comercial	<input checked="" type="checkbox"/> Industrial	<input type="checkbox"/> Otro
---	------------------------------------	--	-------------------------------

### Aprobación y vigencia

En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas, se otorga el presente certificado de aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes.

**La validez del Certificado es hasta el 30 de abril de 2015.**

### Información específica del producto certificado

Consumo energía (kWh/mes)	55,2
Capacidad de refrigeración (kW)	5,126
Índice de eficiencia energética	2,786
Tipo de acondicionador	Refrigeración/calefacción
Capacidad de calefacción (kW)	5,050
Clase de eficiencia energética en modo calefacción	D
Voltaje	220-240 V~
Frecuencia	50 Hz
Refrigerante	R410A / 1250g.
Clase de eficiencia energética en modo refrigeración	D
Otra información relevante:	Certificado seguridad: E-013-04-3335.

Firma

Responsable Técnico

Fecha

  
Ing. Gabriel Morales Silva

30-04-2014

Firma

Responsable Legal

Fecha

  
Ing. David Pino Morales

30-04-2014